



امور نگهداری سیستم اطفاء حریق

برنامه حفاظت از حوزه آبریز **San Diego** با ارائه راهکارهای برتر مدیریت (BMP) برای سیلاب از کسب و کارها در تلاش برای پیشگیری از آلودگی حمایت می‌کند.

آبی که در کانته **San Diego** به خیابان‌ها، جوی‌ها و زهکش‌های سیلاب سرازیر می‌شود قبل از رسیدن به نهرها، رودخانه‌ها و اقیانوس در این منطقه تصفیه نمی‌شود. خروج هرگونه منابع آلودگی از ملک شما به داخل خیابان‌ها یا زهکش‌های سیلاب ممنوع است. فقط آب باران مجاز به ورود به خیابان و زهکش‌های سیلاب‌ها است. این نکات در رابطه با امور نگهداری سیستم اطفاء حریق کمک خواهد کرد تا آبراه‌هایمان را تمیز نگه داریم.

□ در برنامه‌ریزی برای راهکارهای برتر مدیریتی (BMP)، حجم سیستم و مدت تست را لحاظ کنید.

□ زباله، نخاله، و رسوب را در پایین‌دست از محل تست امور نگهداری با جارو جمع کنید. به‌طور موقت از زهکش اطراف محافظت کنید.

□ اگر آب قابل شرب است، امکان بازیافت یا دور ریزی آن در فضای محوطه‌سازی شده را در نظر داشته باشید.

□ آب‌های تست سیستم را در در یک چاله جذب، مخزن نگهدارنده یا سطح نفوذپذیر دور بریزید (به شرطی که سطح قادر به جذب کل آب باشد).

□ با کسب اجازه قبلی از سازمان فاضلاب، آب شستشو را در سیستم فاضلاب دور بریزید.

! رهاسازی مستقیم یا غیرمستقیم مواد آلوده به‌داخل سیستم زهکش سیلاب یا آبراه‌ها مغایر با حکم کانته برای حفاظت از آبریزها (WPO) است. کسب و کار شما باید از WPO پیروی کند و با پایین ترین سطح از راهکارهای برتر مدیریت (BMP) طبق شرح فوق همخوانی داشته باشد.

از سهم بودن شما در حفاظت از آبراه‌هایمان سپاس‌گزاریم.

برای کسب اطلاعات بیشتر با خط تماس اضطراری به شماره
www.sandiegocounty.gov/stormwater (888) 846-0800 تماس بگیرید یا به
برای اطلاع از حکم حفاظت از آبریزها (WPO) مراجعه کنید.



ما
می‌توانیم
از آبراه‌هایمان

فقط با
چند اقدام مختصر حفاظت کنیم.